

LICITACIÓN PÚBLICA N°:003/2021

CIRCULAR ACLARATORIA N°:1

La presente **circular** tiene por objeto realizar aclaraciones y/o modificaciones que deberán ser tenidas en cuenta para la formulación de ofertas en la licitación de la referencia:

La parte técnica solicita una circular aclaratoria de acuerdo al pliego del trafo de 16 Mva. dado a que en el punto 4 del pliego, la temperatura ambiente se toma de 40°C, en cambio en los datos garantizados del transformador en el punto 21 la temperatura se toma de 50°C (se debe a un error de tipeo).

4 - CALENTAMIENTO Y REFRIGERACION	
Las características ambientales son: Clima cálido y húmedo poco favorable para la conservación de los materiales aislantes. La temperatura externa a la sombra varía entre -5 °C a 50 °C y la humedad de aire alcanza frecuentemente los valores de saturación. Ambiente contaminado con polvo.	
La potencia exigida se refiere a régimen permanente funcionando el transformador en un ambiente de aire de 40 °C no debiendo en estas condiciones exceder la sobre elevación de temperatura los límites siguientes:	
Capa superior	60 °C
Arrollamiento sumergido en aceite	65 °C

21	Sobreelevación de temperatura máxima en régimen permanente para el transformador funcionando a potencia nominal y temperatura ambiente de 50 °C	Acete Devanado	°C °C	60 65
----	---	-------------------	----------	----------

Se aclara que para el pliego en cuestión la temperatura ambiente máxima es la de 40°C y sobreelevaciones de temperatura de capa superior aceite 60°C y de arrollamiento 65°C de acuerdo a las normas IRAM 2099 e IEC 60076.

La presente **circular aclaratoria**, que se compone de **1 (una) foja**, integra el Pliego Licitatorio, formando parte de la documental a incluir en el Sobre N°:1 al presentar la Oferta, debidamente firmada y sellada.