

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: **06** Mes: **9** Año: **2018** a las **11:30** Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO. PISO C. DE GOBIERNO

| Ren.              | Descripción   | UM | Cantidad | PU | Total |
|-------------------|---|----|----------|----|-------|
| 1                 | <p>CAMARA FRIGORIFICA - ESPECIFICAR<br/>                     ver planilla anexa - CÁMARA FRIGORÍFICA<br/>                     Especificaciones de la Cámara<br/>                     ¿ Medidas generales: 3,88 Mt. X 4,65 mts. X 2,50 mts. ( frente / profundidad / altura )<br/>                     ¿ Paneles: Preformados y aislados en poliuretano inyectado de alta densidad, Panel metálico conformado y nervado. Aislación 60mm para Media Temperatura, densidad de 40 / 42 Kg/ m3.<br/>                     ¿ Revestimiento: Interior y exterior chapa acero galvanizado pre-pintado blanco con films de protección. Partes no visible en chapa acero galvanizada<br/>                     ¿ Ensamble de Paneles: Por encastre a Presión Macho / Hembra con terminales de poliuretano el cual ofrece un rápido y seguro ajuste sin utilizar herramientas adicionales.<br/>                     ¿ Puerta Batiente: Una para cámara frigorífica , totalmente inyectada en poliuretano. Aislación en 60mm. Revestimiento idem al panel. Herraje marca Fermod o similar. Vano libre 0,90 x 1,92 mts.<br/>                     ¿ Cortina en PVC : Cinta transparente en PVC espesor de 2 mm superpuesta al 50% .<br/>                     ¿ Iluminación: Mediante tubos fluorescentes con carcaza acrílica cierre hermético sin presencia de humedad.<br/>                     ¿ Accesorios: Contara con todos sus accesorios para el armado: perfilera y zócalo radio sanitario,<br/>                     ¿ perfilera de chapa para terminación, selladores de piso y pared, tornillos de fijación , las cantidades y los largos de cada perfilera necesaria.<br/>                     ¿ Piso con tratado con masilla auto-nivelante y terminación con pintura EPOXI.<br/>                     ¿ La cámara está construida, según requerimientos de ANMAT para el almacenamiento de Reactivos para Uso In-Vitro.<br/>                     Equipamiento Frigorífico<br/>                     ¿ Dos unidades condensadoras marca Maneurop Danfoss modelo MTZ 36 de 4 HP refrigerante R404 ecológico para media temperatura.<br/>                     ¿ Tensión de trabajo 380V.</p> | UN | 1,0000   |    |       |
| <b>TRANSPORTE</b> |   |    |          |    |       |

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: **06** Mes: **9** Año: **2018** a las **11:30** Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO. PISO C. DE GOBIERNO

| Ren.              | Descripción  | UM | Cantidad | PU | Total |
|-------------------|--|----|----------|----|-------|
| <b>TRANSPORTE</b> |  |    |          |    |       |
|                   | ¿ Presostatos de alta y baja de regulación manual.<br>¿ Relevo térmico y contactoras marca Danfoss.<br>¿ Dos evaporadores por aire forzado modelos cúbicos para optimizar espacio de carga y alta eficiencia de 3 HP con. 2 ventiladores de pala 300mm<br>¿ Válvula de expansión, solenoide para envasado de gas y filtro deshidratador marca Danfoss.<br>¿ caños de cobre, cuplas, fundas armafles o similar.<br>¿ Llaves térmicas Moeller Alemanas.<br>¿ Esta contemplado que en caso de salida de servicio de un equipo no se altere la temperatura de trabajo entre + 2° y + 8°.<br>Sistema de control y gestión de parámetros:<br>¿ Mediante convistato digital para programar paradas y arranques del equipo por temperatura y ciclos de descongelamientos por tiempo en forma automática.<br>¿ Posee alarma sonora y lumínica por fuera de rango de temperatura y puerta abierta.<br>¿ Envío de datos a PC dedicada en donde se registran las temperaturas mediante gráficos, pudiendo imprimirse o enviarse por mail.<br>¿ Los datos registrados no pueden modificarse ya que se encuentran encriptados.<br>¿ Los parámetros de funcionamiento: temperatura, alarmas, descongelamientos, etc. figuran en pantalla en tiempo real, protegidos por clave de acceso<br>PRESENTACION DE GARANTIA |    |          |    |       |
| 2                 | GRUPO ELECTROGENO (INDICAR CARACTERISTICAS)<br>ver planilla anexa - GRUPO ELECTROGENO ESTACIONARIO DE RESPALDO<br>PARA CAMARA FRIGORIFICA<br>Especificaciones de la Unidad Motora:<br>¿ Potencia: 26 hp.<br>¿ N° de Cilindros: 4<br>¿ Combustible: Diesel<br>¿ Sistema de Admisión: Aspiración Natural.<br>¿ Sistema de Combustión: Inyección Directa.<br>¿ Sistema de refrigeración: Por aire   | UN | 1,0000   |    |       |
| <b>TRANSPORTE</b> |  |    |          |    |       |

PROVINCIA DEL CHACO  
06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RESISTENCIA, 04/09/2018  
Licitación Privada Nro 04941

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 06 Mes: 9 Año: 2018 a las 11: 30 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO. PISO C. DE GOBIERNO

| Ren.                 | Descripción  | UM | Cantidad | PU | Total |
|----------------------|--|----|----------|----|-------|
| <b>TRANSPORTE</b>    |  |    |          |    |       |
|                      | ¿ Sistema Eléctrico: 12 vdc, arranque automático con alternador y batería incluidos.<br>Especificaciones de la Unidad Generadora:<br>¿ Generador Trifásico, sin escobillas, auto-regulado<br>¿ Potencia 16 kVA – 13.000 Watts<br>¿ Tensión de Salida: 380/220 V.<br>PRESENTACION DE GARANTIA |    |          |    |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |    |          |    |       |

PROVINCIA DEL CHACO  
06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RESISTENCIA, 04/09/2018  
Licitación Privada Nro 04941

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 06 Mes: 9 Año: 2018 a las 11: 30 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO. PISO C. DE GOBIERNO

| Ren.       | Descripción | UM | Cantidad | PU | Total |
|------------|-------------|----|----------|----|-------|
| TRANSPORTE |             |    |          |    |       |

Plazo Entrega: 30 - Día/s

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 50 Día/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago:

Otras condiciones:

Lugar y fecha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable Dir. Administración

\_\_\_\_\_  
Firma proponente